

Specifikacije regulacionih ventila (izvod iz originalne PTD)

Oznaka ventila: FV-2053

K_{vs} (proračunski/izabrani) = 2,6/2,7

	P1 (bar aps)	ΔP (bar)	m ³ /h	K _v
Q _{max}	11,5	1,0	1,6	1,5
Q _{nor}	14	5,5	1 - 1,24	0,4 – 0,5
Q _{min}	17,1	9,2	0,48	0,15

Oznaka ventila: FV-2055

K_{vs} (proračunski/izabrani) = 3,5/4,2

	P1 (bar aps)	ΔP (bar)	m ³ /h	K _v
Q _{max}	11,5	1,0	2,5	2,4
Q _{nor}	14,5	5,3	1,12 – 1,28	0,54
Q _{min}	14	9,2	0,56	0,18

Oznaka ventila: FV-2057

K_{vs} (proračunski/izabrani) = 13/14

	P1 (bar aps)	ΔP (bar)	m ³ /h	K _v
Q _{max}	11,5	1,0	9,3	7,3
Q _{nor}	14,2	5,0	5,7 – 6,4	2,2
Q _{min}	17,6	9,7	2,8	0,7

Oznaka ventila: FV-2059

K_{vs} (proračunski/izabrani) = 5/5,6

	P1 (bar aps)	ΔP (bar)	m ³ /h	K _v
Q _{max}	11,5	1,0	3,6	2,8
Q _{nor}	14,4	5,2	2,4 – 2,8	0,8 - 1
Q _{min}	17,9	10	1,2	0,3