

 <b>PETROHEMIJA</b> <b>FABRIKA ZA</b> <b>OBRADU VODA</b>	<b>SPECIFIKACIJA ULAZNOG</b> <b>MATERIJALA</b>	Oznaka: SP0500-SC010 Izdanje: 1 Strana: 1 od 2
Naziv: <b>ACEFLOC C1001</b>		

### 1. PREDMET I CILJ IZRADE:

Ova specifikacija definiše potrebne karakteristike ACEFLOC C1001, koji služi kao sredstvo za koagulaciju.

### 2. PODRUČJE PRIMENE:

Fabrika za obradu voda  
Služba Nabavka  
Služba Logistika  
Služba za plan i pripremu  
RJ Laboratorija

### 3. VEZA SA DRUGIM DOKUMENTIMA:

Procedura nabavke ulaznih materijala, BP0300-PR001

### 4. IZRADIO:

Biljana Kračunov, Gl.ing proizvodnje

### 5. KONTROLISAO:




Duško Ljubić, Pomoćnik direktora za proizvodnju


### 6. ODOBRIO:

Dragoslav Vuković, Direktor Fabrike za obradu voda

### 7. SPECIFIKACIJA SE DOSTAVLJA:

Rukovodilac Službe za kvalitet i standardizaciju  
Direktor Sektora za proizvodnju  
Direktor Fabrike za obradu voda  
Rukovodilac Službe Nabavka  
Rukovodilac Službe Logistika  
Rukovodilac Službe za plan i pripremu  
Direktor RJ Laboratorija

	Izradio:	Kontrolisao:	Odobrio:	Datum primene:	Broj kopije
Funkcija:	Gl.ing.proizv.	Pom.dir.za proizv.	Direktor fabrike	25.04.2014	
Ime:	B.Kračunov	D.Ljubić	D.Vuković		
Potpis:					

 <b>PETROHEMIJA</b> <b>FABRIKA ZA</b> <b>OBRADU VODA</b>	<b>SPECIFIKACIJA ULAZNOG</b> <b>MATERIJALA</b>	Oznaka: SP0500-SC010 Izdanje: 1 Strana: 2 od 2
Naziv: <b>ACEFLOC C1001</b>		

#### 8. TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Acefloc C1001 je koagulant u vodenom rastvoru.

To je viskozna tečnost, bez boje i mirisa, katjonskog karaktera.

Meša se sa vodom u svim odnosima.

Koristi za koagulaciju-flokulaciju organskog toka otpadnih voda.

Mesto dodavanja je na potisu pumpe B1.

Na tržištu se transportuje kao stabilizovan rastvor.

#### 9. ISPORUKA I PAKOVANJE:

Isporuka je u plastičnim kontejnerima, težine 1200 kg.

Skladišti se u magacinu Petrohemije. Temp.skladištenja 0-35°C.

Rok trajanja godinu dana.

#### 10. OBELEŽAVANJE I PRATEĆA DOKUMENTACIJA

Ne obeležava se. Uz svaku isporuku, Služba nabavke dostavlja kopiju Izveštaja o ispitivanju.

#### 11. KRITERIJUM ZA UTVRĐIVANJE PRIHVATLJIVOSTI PROIZVODA

Nije potreban test. Laboratorijsko ispitivanje sastava hemikalije se ne radi.

	Izradio:	Kontrolisao:	Odobrio:	Datum primene:	Broj kopije
Funkcija	Gl.ing.proizv.	Pom.dir.za proizv.	Direktor fabrike	25.04.2014	
Ime:	B.Kračunov	D.Ljubić	D.Vuković		
Potpis:	